



ZZJZ Sombor  
Centar za higijenu i humanu ekologiju

### **“Društvena briga za javno zdravlje grada Sombora tokom 2024. godine”**

**Naziv programskog zadatka: Dostupnost i zdravstvena ispravnost vode za piće**

#### **Mesečni izveštaj (septembar 2024. godine)**

Na osnovu programa „Društvena briga za javno zdravlje Grada Sombora tokom 2024. godine“ i posebnog Programa 1.: „Dostupnost i zdravstvena ispravnost vode za piće“, Zavod za javno zdravlje Sombor kontroliše zdravstvenu ispravnost vode za piće i obaveštava javnost o rezultatima iste:

1. iz fabrike vode i vodovodne mreže JKP“ Vodokanal“ Sombor i naseljenih mesta: Riđica, Gakovo, Rastina, Stanišić, Aleksa Šantić, Telečka, Kljajićevo, Čonoplja, Stapar i Doroslovo.

2. iz fabrike vode i vodovodne mreže JKP „Vodovod“ Bezdana i naseljenih mesta Kolut, Bački Breg (takođe ima sistem za prečišćavanje vode za piće) i Bačkog Monoštora.

Na osnovu mikrobiološke i fizičko-hemijskih analiza ukupno 40 uzoraka vode iz vodovodne mreže sela na teritoriji grada Sombora utvrđena je fizičko-hemijska ispravnost (43 % uzoraka (17 od 40 odgovara) i 93 % mikrobiološke ispravnosti (37 od 40 odgovara).

U naseljenim mestima: Riđica, Stanišić, Aleksa Šantić, Gakovo i Rastina i dalje je na snazi zabrana Sanitarne inspekcije za korišćenje vode za piće zbog povećanog sadržaja arsena preko MDK (maksimalno dozvoljene koncentracije).

U uzorcima iz grada Sombora sa selima Kljajićevo, Čonoplja, Svetožar Miletić, Doroslovo i Stapar (ukupno 80 uzoraka) fizičko-hemijska ispravnost iznosila je 89% (70 od 80 uzoraka je odgovaralo) a mikrobiološka ispravnost 99 % (79 od 80 uzoraka je odgovaralo). U okviru gradske mreže obuhvaćene su i vodovodne mreže u Kljajićevu, Čonoplji i Svetožar Miletiću, Doroslovu i Stapar koji su povezane sa mrežom grada Sombora.

**dr Jelena Zelić, specijalista higijene**

08.10.2024. ZZJZ Sombor